

内 訳 書

業者名

[illegible]

項 目	数量	単位	単価 (円)	設計額 (円)	備考
1. 直接工事費					
1-1. 機器設備工事					
AHU-2 エアハンドリングユニット	1	台			
風量：22000m ³ /h					
冷却能力：152.30kw					
加熱能力：270.90kw					
冷温水コイル水量：437.00/min					
電動機 3φ200V×11kw					
フィルタ PS-400					
500W×600H×3枚 300×600H×1枚					
500W×800H×3枚 300W×800H×1枚					
気化式加湿器 加湿量：35.7kg/h					
配管口径 15.0A					
単相200V共					
同上機器分割配送費	1	式			
同上機器搬入組立費	1	式			
機器設置用床補修費	1	式			
1-1. 小計					
1-2. 配管改修工事					
<冷温水管・ドレン管>					
(フランジ接合・TIG溶接接合・ネジ込み接合)					
ステンレス鋼鋼管					
SU-20A (機械室)	2	m			
SU-25A (機械室)	5	m			
SU-30A (機械室)	7	m			
SU-60A (機械室)	1	m			

項 目	数量	単位	単価 (円)	設計額 (円)	備考
SU-80A (機械室)	16	m			
同上継手類	1	式			
同上異種管接続用絶縁継手類	1	式			
同上接合材	1	式			
同上支持金物	1	式			
<加湿用給水管・ネジ込み接合>					
硬質塩化ビニルライニング鋼管					
VB 20A (機械室)	5	m			
VB 32A (機械室)	1	m			
同上継手類	1	式			
同上接合材	1	式			
同上支持金物	1	式			
電動三方弁 80A	1	個			
バタフライバルブ 80A (アルミ製)	6	個			
Y型ストレーナー 80A (F付) (ステンレス製)	1	個			
自動エアー抜き弁 20A	2	個			
仕切弁 (SUS) 20A×10K	3	個			
仕切弁 (SUS) 25A×10K	3	個			
仕切弁 (鉛レス) 20A×5K	1	個			
圧力計 100 φ	2	個			
温度計 100 φ (バイメタル)	2	個			
冷温水管加工管製作費	1	式			
配管工事	1	式			
(フランジ接合・TIG溶接・ネジ込み接合)					
器具取付費	1	式			
(三方弁・バルブ・ストレーナー・エアー抜き他)					
保温工事					

項 目	数量	単位	単価 (円)	設計額 (円)	備考
冷温水・ドレン管					
〔グラスウール保温筒+鉄線+ポリエチレンフィルム+					
ALGC化粧原紙+ホチキス止め+ALGC粘着テープ 巻〕					
冷温水管 20A×30mm	2	m			
冷温水管 25A×30mm	5	m			
ドレン管 32A×30mm	7	m			
冷温水管 65A×40mm	1	m			
冷温水管 80A×40mm	16	m			
既設配管接続部 65A×80A	2	箇所			
給水管					
〔グラスウール保温筒+鉄線+ALGC化粧原紙+					
ALGC粘着テープ 巻〕					
給水管 20A×20mm	5	m			
給水管 32A×20mm	1	m			
バルブ・機器類					
(ALKグラスウール保温帯24K×40mm+アルミガラスクロス)					
三方弁 80A	1	個			
バタフライバルブ 65A	6	個			
Y形ストレーナー 80A	1	個			
既設配管接続費	2	箇所			
〔既設管SGP-65A 新設管SUS-80A					
異種管接続絶縁接続〕					
1-2. 小計					
1-3. 空調ダクト改修工事					
亜鉛鉄板					
1.0 t (機械室)	27	m ²			

項 目	数量	単位	単価 (円)	設計額 (円)	備考
1.2 t (機械室)	2	m ²			
SAチャンバー 1.2t×2400×1500×960H	1	個			
(内貼 GW 50mm)					
RAチャンバー 1.2t×1800×1000×1100H	1	個			
(内貼 GW 50mm)					
RAボックス 1.6t×1100×(上1000-下300)×1950H	1	個			
(外貼 GW 25mm)					
壁吸込スリット 1100×1970H (材工共)	1	台			
風量調整ダンパー (材工共)					
VD 1200×500	1	個			
VD 750×450	1	個			
VD 500×300	1	個			
VD 750×750	1	個			
FD 1200×500	1	個			
FD 750×450	1	個			
FD 500×300	1	個			
FD 750×750	1	個			
キャンバス継手					
700×650×300L	1	個			
既存ダクト接続					
SA 1200×500	1	箇所			
SA 750×450	1	箇所			
OA 500×300	1	箇所			
ダクト塞ぎ					
EA 500×300 (メクラ板)	1	箇所			
ダクト振止め工費	1	式			
保温工事					

項 目	数量	単位	単価 (円)	設計額 (円)	備考
(鋳+ALGC化粧保温板40K×25mm+ALGC粘着テープ)	45	m ²			
ダクト (OA・RA・SA)					
既設ダクト接続					
SA 1200×500	1	箇所			
SA 750×450	1	箇所			
OA 500×300	1	箇所			
天井改修工事	1	m ²			
(天井内既設ダクト塞ぎ用天井開口部)					
ダクト塞ぎ工費	1	式			
1-3. 小計					
1-4. 電気設備工事					
1-4-1. 盤改造工事					
漏電遮断器 3P75A	1	台			
電磁開閉器 SW-NS-2E	1	台			
電磁開閉器 SC-N	1	台			
電磁開閉器 SC-5-1	1	台			
スターデルタータイマー	1	台			
消耗品雑材料	1	式			
改造労務費	1	式			
1-4-1. 小計					
1-4-2. 機器電源配線工事					
電線 8平方鵜mm	70	m			
電線管 31mm	3	本			
電線管付属品	1	式			

項 目	数量	単位	単価 (円)	設計額 (円)	備考
ジョイントボックス	1	個			
支持材	1	式			
消耗品雑材料	1	式			
加湿器電源引込費	1	式			
配線労務費	1	式			
1-4-2. 小計					
1-5. 自動制御設備工事					
ダクト用温度センサー	1	個			
挿入形温度調節器	1	個			
デジタル指示調節計	1	個			
自動制御盤	1	面			
調整費	1	式			
ケーブル EM-CEE1. 25 [□] ×2C	33	m			
ケーブル EM-CEE1. 25 [□] ×3C	17	m			
ケーブル EM-CEE1. 25 [□] ×6C	17	m			
電線管 E19mm	14	本			
電線管 E25mm	5	本			
電線管付属品	1	式			
プルボックス類	1	式			
取付ブラケット (HY78/TY78用)	1	台			
プリカ&コネクター類	1	式			
吊金物及び支持金	1	式			
機器・盤搬入取付費	1	式			
配線・結線労務費	1	式			
消耗品雑材料	1	式			
試験調整費	1	式			

項 目	数量	単位	単価（円）	設計額（円）	備考
1-5. 小計					
1-6. 撤去工事					
既設エアハンドリングユニット	1	基			
エコノベント（回転型全熱交換器）組込					
SAチャンバー 1150×2500×800H	1	個			
（断熱保温付）					
RAチャンバー 1400×800×700H	1	個			
（断熱保温付）					
レタンガラリ 1100×1970H	1	個			
SAダクト（保温付）	12	m ²			
（亜鉛鉄板 0.6 t～0.8 t）					
RA・EA・OAダクト	13	m ²			
（亜鉛鉄板 0.5 t～0.8 t）					
冷温水管 65A	21	m			
（配管用炭素鋼鋼管 保温付）					
三方弁 65A	1	個			
Y形ストレーナー 65A	1	個			
仕切弁 65A	5	個			
既設制御盤	1	面			
1-6. 小計					
1-7. 産業廃棄物処理費	1	式			
〔 既設エアーハンドリングユニット 〕					
〔 配管・ダクト・保温材 〕					

[illegible]